

CESI

Vs. rif.

Ns. rif. A2/012464/PèC/EF/mm

Data 23-04-2002

M/M
SACEM
B.P. 199 Z.I. Aeroport
TN-1080 TUNIS
TUNISIA

Att. M. MOHAMED CHTIOUI

Messieurs,

nous vous confirmons que le transformateur triphasé 100 kVA, 13.8/0.231 kV, numéro de série 80189, fabriqué par SACEM, type SCECO, a passé les essais de court-circuit dans notre laboratoire le 18 Avril 2002.

Après les essais le transformateur a été déçu et aucune anomalie n'a été constatée par l'inspection visuelle.

Selon les requises de la norme CEI pour la valuation des resultats des essais, on peut confirmer que le transformateur a passé les essais avec succes.

Les resultats des essaies seront reporté dans le Test Report MP-A2/011793.

Nous vous prions d'agreer, Messieurs, nos salutations les plus distinguees.

CESI
CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Business Unit
Prove e Componenti
Il Responsabile